

Dronninglund Hovedgård
Slotsgade 6
9330 Dronninglund
Att.: Sven Høyer

Prøve fra sted nr. 12262
9330 Dronninglund Hovedgård
810 Brønderslev kommune



Udtaget Slotsgade 1, køkkenhane

Prøven udtaget af:
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
Sendt som brev

Rekvirent:
Dronninglund Hovedgård
Slotsgade 6
9330 Dronninglund
Att.: Sven Høyer
Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:
Danmarks Miljøportal
Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Nordjylland
Vesterbro 81B, 1.
9100 Aalborg
Postboks 1826
Sendt som e-mail

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusgade 1
9700 Brønderslev
Vedr. Drikkevand
Sendt som e-mail

Intern kode -! 42593 65.00 0.00-0.44

Udtaget d. 30.09.2011 09:20
Modtaget d. 30.09.2011
Færdiganalyseret d. 05.10.2011
Nørresundby d. 05.10.2011



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

LAB nr. 11-14364 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende.	Klar	-	-	-	-	*Organoleptisk	-
Lugt drikkevand	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Ledningsevne	mS/m 39.0	30	-	1	-	M-0009 DS 288	2.0%
Nitrat.	mg/L 27	-	50	0.5	-	M-0018 DS/ENISO10304	6.0%
Total-P	mg/L 0.03	-	0.15	0.010	-	M-0020 DS 292	4.0%
pH	7.65	7	8.5	0.05	-	M-0010 DS 287	1.0%
Colif. bakt.	/100mL under 1	-	under 1	1	-	Colilert	Ig0.3
Fækale coli	/100mL under 1	-	under 1	1	-	Colilert	Ig0.3
Kimtal 22°C	/mL 450	-	200	MAX 1	-	M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 17		-	-	-	-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-	-	-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	MF	-	-	-	-	M-0061 DS/ISO 5667	-

*) : Ikke akkrediteret.

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er fundet 1 resultat udenfor de nævnte min- og max-værdier
Nitrat er kontrolleret og giver samme resultat

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1